

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Нурлатский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Испытательный лабораторный центр Нурлатского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 423040, Татарстан Респ, Нурлатский р-н, Нурлат г, Школьная ул, дом 10,
тел.:888434520729 , e-mail: nurlat_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511320

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



И.Р. Ахметзянов
11.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-08/00046-24 от 11.01.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6381009949 ОГРН 1056381016053)

2. Юридический адрес: 446858, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО ДЕВЛЕЗЕРКИНО, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 14"Б"

Фактический адрес: обл Самарская, р-н Челно-Вершинский, с Девлезеркино, ул Советская

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая холодная из водопроводного крана

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (объект), Вода централизованного водоснабжения, Самарская обл, р-н Челно-Вершинский, с Девлезеркино, ул Советская, 14Б

5. Условия отбора:

Дата отбора: 19.12.2023

Ф.И.О., должность: Абанькова Е.А., Глава Сельского поселения ;

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2023 09:45

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №230/СО-23 от 22 февраля 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 16-01-08/00046-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория микробиологических и санитарно - гигиенических методов исследований Образец поступил 19.12.2023 09:45 Место осуществления деятельности: 423040, Татарстан Респ, Нурлатский р-н, Нурлат г, Школьная ул, дом 10 дата начала испытаний 19.12.2023 10:00, дата окончания испытаний 11.01.2024 14:26					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1) °С	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2

Ответственный за оформление протокола:
А.Р. Аликина, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-08/00046-24 от 11.01.2024